令和6年度 大衡村水道水質検査結果　採水地点:戸口第一配水池

項　目	単位	検査（採水）日												最大値	最小値	平均値
		R6.4.16	R6.5.21	R6.6.10	R6.7.17	R6.8.20	R6.9.24	R6.10.16	R6.11.12	R6.12.2	R7.1.15	R7.2.12	R7.3.3			
水温		10.5	14.9	16.7	21.0	22.6	18.6	16.9	12.6	8.6	3.5	3.5	4.6	22.6	3.5	12.8
一般細菌	mg/ℓ中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず			
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg/ℓ			0.00005 未満			0.00005 未満			0.00005 未満			0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
亜硝酸態窒素	mg/ℓ			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10	0.20	0.10 未満	0.11
フッ素及びその化合物	mg/ℓ			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	mg/ℓ			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01	0.01	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
1,4-ジオキサン	mg/ℓ			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
ジクロロメタン	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
テトラクロロエチレン	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
トリクロロエチレン	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
ベンゼン	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
塩素酸	mg/ℓ			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
クロロホルム	mg/ℓ			0.0084			0.0098			0.0065			0.0026	0.0098	0.0026	0.0068
ジクロロ酢酸	mg/ℓ			0.004			0.003			0.004			0.001	0.004	0.001	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/ℓ			0.0007			0.0013			0.0012			0.0019	0.0019	0.0007	0.0013
臭素酸	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/ℓ			0.0124			0.0157			0.0112			0.0076	0.0157	0.0076	0.0117
トリクロロ酢酸	mg/ℓ			0.005			0.006			0.004			0.001	0.006	0.001	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/ℓ			0.0033			0.0046			0.0035			0.0029	0.0046	0.0029	0.0036
ブロモホルム	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0002	0.0002	0.0001 未満	0.0001 未満
ホルムアルデヒド	mg/ℓ			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
亜鉛及びその化合物	mg/ℓ			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ			0.01			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
銅及びその化合物	mg/ℓ			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ			9.4			14.0			12.6			11.0	14.0	9.4	11.8
マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	mg/ℓ	7.5	6.6	7.5	12.0	9.4	14.1	8.0	8.6	13.2	8.4	9.0	11.0	14.1	6.6	9.6
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ			13.3			11.2			14.0			17.5	17.5	11.2	14.0
蒸発残留物	mg/ℓ			63			74			70			70	74	63	69
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ジェオスミン	mg/ℓ			0.000001			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000002	0.000002	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	mg/ℓ			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
フェノール類	mg/ℓ			0.0005 未満			0.0005 未満			0.0005 未満			0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.5	0.2	0.4
pH値		7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.3	7.5	7.5	7.3	8.4	7.2	7.2	8.4	7.2	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	100mℓ中	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6

令和6年度 大衡村水道水質検査結果　採水地点:戸口第二配水池

項　目	単位	検査（採水）日												最大値	最小値	平均値
		R6.4.16	R6.5.21	R6.6.10	R6.7.17	R6.8.20	R6.9.24	R6.10.16	R6.11.12	R6.12.2	R7.1.15	R7.2.12	R7.3.3			
水温		9.9	14.8	16.5	21.0	22.9	19.1	16.8	12.8	8.8	3.9	2.8	4.0	22.9	2.8	12.8
一般細菌	mg/ℓ中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず			
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg/ℓ			0.00005 未満			0.00005 未満			0.00005 未満			0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
亜硝酸態窒素	mg/ℓ			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.10	0.10 未満	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10	0.10	0.10 未満	0.10
フッ素及びその化合物	mg/ℓ			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	mg/ℓ			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01	0.01	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
1,4-ジオキサン	mg/ℓ			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
ジクロロメタン	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
テトラクロロエチレン	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
トリクロロエチレン	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
ベンゼン	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
塩素酸	mg/ℓ			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
クロロホルム	mg/ℓ			0.0106			0.0117			0.0083			0.0033	0.0117	0.0033	0.0085
ジクロロ酢酸	mg/ℓ			0.004			0.001			0.003			0.002	0.004	0.001	0.002
ジブロモクロロメタン	mg/ℓ			0.0009			0.0017			0.0013			0.0022	0.0022	0.0009	0.0015
臭素酸	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/ℓ			0.0155			0.0190			0.0138			0.0092	0.0190	0.0092	0.0144
トリクロロ酢酸	mg/ℓ			0.006			0.004			0.005			0.002	0.006	0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/ℓ			0.0040			0.0056			0.0042			0.0035	0.0056	0.0035	0.0043
ブロモホルム	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0002	0.0002	0.0001 未満	0.0001
ホルムアルデヒド	mg/ℓ			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
亜鉛及びその化合物	mg/ℓ			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ			0.01			0.01			0.01 未満			0.01 未満	0.01	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
銅及びその化合物	mg/ℓ			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ			9.9			13.6			11.2			11.1	13.6	9.9	11.5
マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	mg/ℓ	9.0	6.6	8.8	12.7	9.7	12.7	8.4	8.7	10.9	8.8	8.9	10.6	12.7	6.6	9.7
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ			13.0			13.2			14.1			18.0	18.0	13.0	14.6
蒸発残留物	mg/ℓ			66			75			69			69	75	66	70
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ジェオスミン	mg/ℓ			0.000001			0.000001 未満			0.000001			0.000001	0.000001	0.000001 未満	0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	mg/ℓ			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
フェノール類	mg/ℓ			0.0005 未満			0.0005 未満			0.0005 未満			0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.5	0.2	0.4
pH値		7.3	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	100mℓ中	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5

令和6年度 大衡村水道水質検査結果　採水地点:駒場字下北沢地区

項　目	単位	検査（採水）日												最大値	最小値	平均値
		R6.4.16	R6.5.21	R6.6.10	R6.7.17	R6.8.20	R6.9.24	R6.10.16	R6.11.12	R6.12.2	R7.1.15	R7.2.12	R7.3.3			
水温		15.9	19.2	21.7	22.0	26.3	20.8	20.8	15.7	10.2	6.3	5.4	7.8	26.3	5.4	16.0
一般細菌	mg/ℓ中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず			
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg/ℓ			0.00005 未満			0.00005 未満			0.00005 未満			0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
亜硝酸態窒素	mg/ℓ			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.10 未満	0.10 未満	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10	0.10	0.10 未満	0.10
フッ素及びその化合物	mg/ℓ			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	mg/ℓ			0.01 未満			0.01 未満			0.01			0.01	0.01	0.01 未満	0.01
四塩化炭素	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
1,4-ジオキサン	mg/ℓ			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
ジクロロメタン	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
テトラクロロエチレン	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
トリクロロエチレン	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
ベンゼン	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
塩素酸	mg/ℓ			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
クロロホルム	mg/ℓ			0.0110			0.0150			0.0109			0.0045	0.0150	0.0045	0.0104
ジクロロ酢酸	mg/ℓ			0.001			0.001			0.001 未満			0.001	0.001	0.001 未満	0.001
ジブロモクロロメタン	mg/ℓ			0.0009			0.0021			0.0016			0.0025	0.0025	0.0009	0.0018
臭素酸	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/ℓ			0.0159			0.0239			0.0179			0.0117	0.0239	0.0117	0.0174
トリクロロ酢酸	mg/ℓ			0.006			0.006			0.006			0.002	0.006	0.002	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/ℓ			0.0040			0.0068			0.0054			0.0045	0.0068	0.0040	0.0052
ブロモホルム	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0002	0.0002	0.0001 未満	0.0001
ホルムアルデヒド	mg/ℓ			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
亜鉛及びその化合物	mg/ℓ			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ			0.01			0.01			0.01 未満			0.01 未満	0.01	0.01 未満	0.01
鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01
銅及びその化合物	mg/ℓ			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ			10.7			12.7			10.9			10.9	12.7	10.7	11.3
マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	mg/ℓ	9.8	6.6	10.1	13.5	9.1	10.6	8.6	8.9	9.3	9.2	9.0	10.3	13.5	6.6	9.6
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ			13.0			16.0			15.4			17.7	17.7	13.0	15.5
蒸発残留物	mg/ℓ			68			80			68			69	80	68	71
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ジェオスミン	mg/ℓ		0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満		0.000001 未満			0.000001	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ		0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満		0.000001 未満			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	mg/ℓ			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
フェノール類	mg/ℓ			0.0005 未満			0.0005 未満			0.0005 未満			0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3
pH値		7.4	7.4	7.4	7.2	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	7.1	7.6	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1	1 未満	1 未満
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	100mℓ中	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3

令和6年度 大衡村水道水質検査結果　採水地点:大衡字糸繰地区

項　目	単位	検査（採水）日												最大値	最小値	平均値
		R6.4.16	R6.5.21	R6.6.10	R6.7.17	R6.8.20	R6.9.24	R6.10.16	R6.11.12	R6.12.2	R7.1.15	R7.2.12	R7.3.3			
水温		12.8	17.3	19.8	23.6	26.0	24.0	21.5	18.2	14.4	5.4	8.1	6.2	26.0	5.4	16.4
一般細菌	mg/ℓ中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず			
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg/ℓ			0.00005 未満			0.00005 未満			0.00005 未満			0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
亜硝酸態窒素	mg/ℓ			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10	0.10	0.10 未満	0.10
フッ素及びその化合物	mg/ℓ			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	mg/ℓ			0.01 未満			0.01 未満			0.01			0.01	0.01	0.01 未満	0.01
四塩化炭素	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
1,4-ジオキサン	mg/ℓ			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
ジクロロメタン	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
テトラクロロエチレン	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
トリクロロエチレン	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
ベンゼン	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
塩素酸	mg/ℓ			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
クロロホルム	mg/ℓ			0.0124			0.0173			0.0106			0.0038	0.0173	0.0038	0.0110
ジクロロ酢酸	mg/ℓ			0.001			0.001			0.001			0.002	0.002	0.001	0.001
ジブロモクロロメタン	mg/ℓ			0.0010			0.0016			0.0014			0.0023	0.0023	0.0010	0.0016
臭素酸	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/ℓ			0.0178			0.0253			0.0170			0.0102	0.0253	0.0102	0.0176
トリクロロ酢酸	mg/ℓ			0.007			0.008			0.005			0.002	0.008	0.002 未満	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/ℓ			0.0044			0.0064			0.0050			0.0039	0.0064	0.0039	0.0049
ブロモホルム	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0002	0.0002	0.0001 未満	0.0001
ホルムアルデヒド	mg/ℓ			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
亜鉛及びその化合物	mg/ℓ			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ			0.01			0.01			0.01 未満			0.01 未満	0.01	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02
銅及びその化合物	mg/ℓ			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ			10.2			12.8			10.9			11.3	12.8	10.2	11.3
マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	mg/ℓ	9.0	6.6	9.4	12.1	9.9	12.1	8.2	8.9	9.6	8.8	9.0	10.9	12.1	6.6	9.5
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ			13.3			14.3			15.1			18.3	18.3	13.3	15.3
蒸発残留物	mg/ℓ			64			77			70			72	77	64	71
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ジェオスミン	mg/ℓ			0.000001			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	mg/ℓ			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
フェノール類	mg/ℓ			0.0005 未満			0.0005 未満			0.0005 未満			0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.6	0.2	0.3
pH値		7.4	7.5	7.6	7.3	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.2	7.4	7.6	7.2	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	100mℓ中	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.1	0.3

令和6年度 大衡村水道水質検査結果　採水地点:大衡字針地区

項　目	単位	検査（採水）日												最大値	最小値	平均値
		R6.4.16	R6.5.21	R6.6.10	R6.7.17	R6.8.20	R6.9.24	R6.10.16	R6.11.12	R6.12.2	R7.1.15	R7.2.12	R7.3.3			
水温		14.8	18.5	21.7	23.7	26.0	23.2	20.1	16.5	12.4	5.0	7.7	7.4	26.0	5.0	16.4
一般細菌	mg/ℓ中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず			
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg/ℓ			0.00005 未満			0.00005 未満			0.00005 未満			0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg/ℓ			0.002 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.002 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
亜硝酸態窒素	mg/ℓ			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10	0.20	0.10 未満	0.11
フッ素及びその化合物	mg/ℓ			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	mg/ℓ			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01	0.01	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
1,4-ジオキサン	mg/ℓ			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
ジクロロメタン	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
テトラクロロエチレン	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
トリクロロエチレン	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
ベンゼン	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
塩素酸	mg/ℓ			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
クロロホルム	mg/ℓ			0.0108			0.0173			0.0100			0.0040	0.0173	0.0040	0.0105
ジクロロ酢酸	mg/ℓ			0.002			0.020			0.002			0.002	0.020	0.002	0.007
ジブロモクロロメタン	mg/ℓ			0.0010			0.0015			0.0012			0.0023	0.0023	0.0010	0.0015
臭素酸	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/ℓ			0.0160			0.0250			0.0158			0.0104	0.0250	0.0104	0.0168
トリクロロ酢酸	mg/ℓ			0.006			0.008			0.005			0.002	0.008	0.002	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/ℓ			0.0042			0.0062			0.0046			0.0040	0.0062	0.0040	0.0048
ブロモホルム	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001	0.0001	0.0001 未満	0.0001 未満
ホルムアルデヒド	mg/ℓ			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
亜鉛及びその化合物	mg/ℓ			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ			0.01			0.01			0.01 未満			0.01 未満	0.01	0.01 未満	0.01
鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.01	0.01	0.01 未満	0.01	0.01	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
銅及びその化合物	mg/ℓ			0.04			0.02			0.01 未満			0.01 未満	0.04	0.01 未満	0.02
ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ			10.2			13.9			11.2			11.2	13.9	10.2	11.6
マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	mg/ℓ	8.1	6.6	8.8	12.0	10.0	13.7	8.2	8.9	10.4	8.8	9.1	10.8	13.7	6.6	9.6
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ			12.9			14.0			14.7			18.3	18.3	12.9	15.0
蒸発残留物	mg/ℓ			64			76			69			70	76	64	70
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ジェオスミン	mg/ℓ			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	mg/ℓ			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
フェノール類	mg/ℓ			0.0005 未満			0.0005 未満			0.0005 未満			0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.6	0.2	0.4
pH値		7.6	7.5	7.0	7.8	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	7.2	7.8	7.0	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	100mℓ中	0.5	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.4	0.1	0.5	0.5	0.1	0.3

令和6年度 大衡村水道水質検査結果　採水地点:大森字寺前地区

項　目	単位	検査（採水）日												最大値	最小値	平均値
		R6.4.16	R6.5.21	R6.6.10	R6.7.17	R6.8.20	R6.9.24	R6.10.16	R6.11.12	R6.12.2	R7.1.15	R7.2.12	R7.3.3			
水温		14.9	18.9	20.3	22.6	27.1	22.7	21.5	17.5	15.0	4.8	6.2	6.7	27.1	4.8	16.5
一般細菌	mg/ℓ中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず			
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg/ℓ			0.00005 未満			0.00005 未満			0.00005 未満			0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
亜硝酸態窒素	mg/ℓ			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10	0.10	0.10 未満	0.10 未満
フッ素及びその化合物	mg/ℓ			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	mg/ℓ			0.01 未満			0.01 未満			0.01			0.01	0.01	0.01 未満	0.01
四塩化炭素	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
1,4-ジオキサン	mg/ℓ			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
ジクロロメタン	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
テトラクロロエチレン	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
トリクロロエチレン	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
ベンゼン	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
塩素酸	mg/ℓ			0.05 未満			0.05			0.05 未満			0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
クロロホルム	mg/ℓ			0.0100			0.0176			0.0102			0.0037	0.0176	0.0037	0.0104
ジクロロ酢酸	mg/ℓ			0.002			0.003			0.002			0.002	0.003	0.002	0.002
ジブロモクロロメタン	mg/ℓ			0.0009			0.0015			0.0013			0.0023	0.0023	0.0009	0.0015
臭素酸	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/ℓ			0.0150			0.0254			0.0164			0.0101	0.0254	0.0101	0.0167
トリクロロ酢酸	mg/ℓ			0.005			0.008			0.005			0.002	0.008	0.002	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/ℓ			0.0041			0.0063			0.0049			0.0039	0.0063	0.0039	0.0048
ブロモホルム	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0002	0.0002	0.0001 未満	0.0001
ホルムアルデヒド	mg/ℓ			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
亜鉛及びその化合物	mg/ℓ			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ			0.01			0.01			0.01 未満			0.01 未満	0.01	0.01 未満	0.01
鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
銅及びその化合物	mg/ℓ			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ			9.8			12.9			11.0			11.1	12.9	9.8	11.2
マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	mg/ℓ	8.2	6.5	8.5	12.1	9.9	12.3	8.1	8.9	9.7	8.8	8.9	10.9	12.3	6.5	9.4
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ			13.2			14.1			14.9			18.1	18.1	13.2	15.1
蒸発残留物	mg/ℓ			65			76			68			72	76	65	70
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ジェオスミン	mg/ℓ		0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満		0.000001 未満			0.000001	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ		0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満		0.000001 未満			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	mg/ℓ			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
フェノール類	mg/ℓ			0.0005 未満			0.0005 未満			0.0005 未満			0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.6	0.2	0.4
pH値		7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.6	7.5	7.3	7.4	7.4	7.3	7.6	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	100mℓ中	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4

令和6年度 大衡村水道水質検査結果　採水地点:大瓜字東沼田地区

項　目	単位	検査（採水）日												最大値	最小値	平均値
		R6.4.16	R6.5.21	R6.6.10	R6.7.17	R6.8.20	R6.9.24	R6.10.16	R6.11.12	R6.12.2	R7.1.15	R7.2.12	R7.3.3			
水温		14.6	20.5	19.5	24.5	25.9	25.3	22.4	17.9	14.0	5.7	8.0	7.9	25.9	5.7	17.2
一般細菌	mg/ℓ中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず			
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg/ℓ			0.00005 未満			0.00005 未満			0.00005 未満			0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
亜硝酸態窒素	mg/ℓ			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10	0.10	0.10 美馬	0.10 未満
フッ素及びその化合物	mg/ℓ			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	mg/ℓ			0.01 未満			0.01			0.01 未満			0.01	0.01	0.01 未満	0.01
四塩化炭素	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
1,4-ジオキサン	mg/ℓ			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
ジクロロメタン	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
テトラクロロエチレン	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
トリクロロエチレン	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
ベンゼン	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
塩素酸	mg/ℓ			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
クロロホルム	mg/ℓ			0.0111			0.0193			0.0106			0.0042	0.0193	0.0042	0.0113
ジクロロ酢酸	mg/ℓ			0.001			0.003			0.002			0.002	0.003	0.001	0.002
ジブロモクロロメタン	mg/ℓ			0.0011			0.0017			0.0014			0.0025	0.0025	0.0011	0.0017
臭素酸	mg/ℓ			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/ℓ			0.0165			0.0277			0.0171			0.0110	0.0277	0.0110	0.0181
トリクロロ酢酸	mg/ℓ			0.006			0.008			0.005			0.002	0.008	0.002	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/ℓ			0.0043			0.0067			0.0051			0.0042	0.0067	0.0042	0.0051
ブロモホルム	mg/ℓ			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001	0.0001	0.0001 未満	0.0001 未満
ホルムアルデヒド	mg/ℓ			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
亜鉛及びその化合物	mg/ℓ			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ			0.01			0.01			0.01 未満			0.01 未満	0.01	0.01 未満	0.01
鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.02	0.01 未満	0.01 未満	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.01 未満	0.01
銅及びその化合物	mg/ℓ			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ			10.2			13.5			11.1			11.7	13.5	10.2	11.6
マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	mg/ℓ	9.3	6.5	8.9	12.6	9.6	12.8	8.1	9.0	9.7	9.1	9.2	10.9	12.8	6.5	9.6
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ			14.5			17.7			15.0			18.5	18.5	14.5	16.4
蒸発残留物	mg/ℓ			67			78			68			70	78	67	71
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ジェオスミン	mg/ℓ			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	mg/ℓ			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
フェノール類	mg/ℓ			0.0005 未満			0.0005 未満			0.0005 未満			0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.6	0.2	0.4
pH値		8.3	8.3	8.3	8.4	8.4	8.6	8.1	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	8.6	7.5	8.0
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	100mℓ中	0.5	0.2	0.4	0.1	0.3	0.2	0.4	0.8	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	0.1	0.6